# LEGENDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Quadro elettrico simbolo generale | | Apparecchio per illuminazione di sicurezza LED batteria al NiCd autonomia 2h, IP 40/65 LED. emissione 400Lm. |
| | Armadio rack permutazione dati/telefonico | | Apparecchio per illuminazione di sicurezza LED da incasso, lenti speciali ad elevata diffusione, pot. equivalente 24W, IP 42. |
| | Centralino degenza/ambulatorio | EN | Apparecchio per illuminazione di sicurezza LED per indicazione vie di fuga con batteria al NiCd autonomia 2 h, IP 40/65. Visibilità 24 m. |
| | Comando per punto luce con rilevatore di presenza di tipo da esterno installazione a parete o a soffitto. | | Centrale di controllo informatizzato per apparecchi di illuminazione di sicurezza e segnalazione di tipo autoalimentato |
| | Apparecchio di comando per punto luce di tipo modulare componibile con In=10/16A di tipo: invertitore, interruttore, deviatore pulsante unipolare. | | Percorso indicativo canalizzazioni impianti elettrici per maggiori indicazioni vedere tavola specifica |
| 3M | Apparecchio illuminante a LED potenza 36W, corpo in alluminio schermo ad elevata diffusione. IP43. | | Conduttura ascendente o discendente |
| UGR<19 | Apparecchio illuminante a LED potenza 35W, corpo in alluminio ad elevata diffusione. Fattore di abbagliamento UGR<19. | | |
| | Apparecchio illuminante da incasso con corpo in lamiera d'acciaio, diffusore in policarbonato prismatizzato completo di sorgente LED 30W IP54. | | |
| | Faretto da incasso LED, diametro 200mm, grado di protezione IP44, corpo in alluminio pressofuso, riflettore bianco, ottica fascio largo, potenza 19W. Elettronica dimmerabile DALI. | | |
| | Faretto da incasso LED, grado di protezione IP43, corpo in alluminio pressofuso, riflettore bianco, ottica fascio largo, potenza 20W. | | |
| | Apparecchio a LED applique plafone rotondo, Classe I, IP65. Diffusore: policarbonato opale. Completo di LED 13W. | | |
| | Lampada da incasso per illuminazione notturna con led. | | |
| | Trave testoletto | | |

# NOTE

DISEGNO NON VALIDO AI FINI ARCHITETTONICI | VERIFICARE LE MISURE EFFETTIVE E LE SITUAZIONI PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE IN LOCO

-PER L'ESATTA DEFINIZIONE LAY-OUT/AMBIENTI ZONE CONTROSOFFITTATE TIPOLOGIA CONTROSOFFITTI, PAVIMENTI FLOTTANTI NONCHÉ L'ESATTA INDIVIDUAZIONE ZONE COMPARTIMENTATE VEDI ELABORATI ARCHITETTONICI.
-DOVRÀ ESSERE VERIFICATA IN LOCO LA POSSIBILITA' DI REALIZZARE I PASSAGGI DELLE CANALIZZAZIONI E/O DELLE TUBAZIONI E IL POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE IN FUNZIONE DELLA COSTRUZIONE EDILE/ARCHITETTONICO, DEGLI IMPIANTI MECCANICI, DEGLI EVENTUALI INGOMBRI FISSI PRESENTI.
-L'ESATTA POSIZIONE ED ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE DOVRÀ ESSERE CONCORDATA E STABILITA IN CORSO D'OPERA.

**Allegato 1.1**

COMMITTENTE

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE**
**Via delle Scotte, 14 - 53100 Siena - P.IVA 00388300527**

**RISTRUTTURAZIONE REPARTO EMODINAMICA - AOU SENESE**

INTERVENTO

**Fase 1 - Ristrutturazione Sub-Intensiva e degenze cardiologiche situate al terzo piano del terzo lotto, P. O. Santa Maria alle Scotte di Siena**

PROGETTO


**ARCHITEAM s.r.l.** in liquidazione
VIA ERNESTO GUEVARA, 26 - 59100 PRATO - tel. 0574.695243 fax: 0574.741039
Codice Fiscale e Partiva I.V.A. 01779820974 - e-mail: romeo@architeam.eu web site : architeam.biz
MARIO MALINCONI architetto | PIETRO ROMEO architetto | SANDRO CAVICCHIOLI geometra

**Pietro Romeo**
architetto
PROJECT MANAGER

PROGETTO IMPIANTI
STUDIO TECNICO ING LUCA SANI
VIA SANTA REPARATA 40, 50129 - FIRENZE
tel. 055 489713
info@studiosani.com

TECNICI
Arch. Sabrina Caliani - Viale Cavour , 134 - 53100 SIENA
Arch. Samuele Calamai - Viale Montegrappa n° 278/E - 59100 Prato


ELABORATO

PROGETTO DEFINITIVO
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Planimetria piano terzo Impianto di illuminazione

**EST-2018-009**

| N. REVISIONE | DESCRIZIONE | DATA |
|---|---|---|
| 1 | prima emissione | MARZO 2019 |
| 2 | revisione generale | OTTOBRE 2019 |

NUMERO **DS-IE 04**

SCALA 1:100




Planimetria generale